



# "VODOVOD" a.d. PRIJEDOR

**Broj:** 1184/21  
**Datum:** 06.04.2021. godine  
**Predmet:** Odgovor na odborničko pitanje, Gruban Nemanja odbornik SP  
**Primalac:** Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine grada Prijedor  
n/r g-din Kabić Dragoslav

Poštovani,

vaše pitanje se odnosi na pritisak vode u užem centru Grada za domaćinstva koja žive u zgradama iznad drugog sprata. U prvoj visinskoj zoni vodosnabdijevanje je koncipirano da zgrade do četvrtog sprata imaju uredno snabdijevanje vodom bez dodatnih pumpnih postrojenja. Na mjestima gdje su pritisci niži potrebno je prekontrolisati unutrašnje instalacije, jer nam se često javljaju predsjednici zajednice etažnih vlasnika da imaju probleme sa istim. Za sva dodatna pitanja Vodovod vam stoji na raspolaganju.

S poštovanjem,



DIREKTOR:

Vlado Keljić, dipl. inž.maš.